



# GMINA MIEDŹNA

ul. Wiejska 131  
43-227 Miedźna  
województwo śląskie

tel. (32) 2116196 Fax. (32) 2116089  
e-mail: [urząd@miedzna.pl](mailto:urząd@miedzna.pl)  
<http://www.miedzna.pl>

IR.271.2.6.2018

Miedźna, dnia 25.04.2018r.

## **Wyjaśnienie treści SIWZ nr 1**

*Dotyczy: Postępowania przetargowego nr ZP.271.2.6.2018 na wykonanie zadania pn.:*

- a) Przebudowa ul. Skowronków w Górze*
- b) Przebudowa ul. Leśnej we Frydku*
- c) Modernizacja ul. Leśnej w Miedźnej*
- d) Modernizacja ul. Słonecznej w Miedźnej*

W związku ze złożonym wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), Gmina Miedźna udziela odpowiedzi na niżej wymienione zapytanie:

**Pytanie:** Wyjaśnienie rozbieżności w projektowanej grubości warstwy wyrównania istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym: w projektowanej konstrukcji nawierzchni jezdni podanej w opisie technicznym warstwa ma mieć ~5 cm, natomiast w przedmiarze założono 10 cm wyrównania (poz. 2 podbudowy). Prosimy o jednoznaczne podanie wymaganej grubości warstwy.

**Odpowiedź:** Należy przyjąć grubość wyrównania podbudowy do 10 cm zgodnie z przedmiarem robót. Z przeprowadzonej inwentaryzacji w terenie (lokalne) ubytki w istniejącej podbudowie mogą wynosić 10-12 cm, dlatego zasadne jest zwiększenie ilości kruszywa przy wyrównaniu.

WÓJT GMINY

mgr inż. Bogdan Taranowski