



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W TYCHACH

ul. Budowlanych 131, 43 - 100 Tychy

☎ centr. 32 227-62-15, 227-56-37, 227-52-47

☎ sekr./fax 32 219-31-77

e-mail psse.tychy@pis.gov.pl

http://pssetychy.pis.gov.pl

17/NS/HK.0615-2/II/18

URZĄD GMINY W MIEDZNEJ
Wpłynęło dnia
2018-09-04
Nr 0.11034.2018
Ilość załączników
podpis

Tychy, dnia 29.08.2018r.

9505m9

Urząd Gminy Miedźna
ul. Wiejska 131
43-227 Miedźna

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach zgodnie z § 21 ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) przesyła wydane orzeczenia o stwierdzeniu przydatności wody do spożycia na terenie gminy Miedźna za II kwartał 2018r.

Załącznik:

6 orzeczeń

Otrzymują:

1. Adresat
2. NS/HK

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W TYCHACH

lek. med. Grzegorz Gołdynia

niepodległa

POLSKA
STULECIE ODZYBKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W TYCHACH

ul. Budowlanych 131, 43 - 100 Tychy

☎ centr. 32 227-62-15, 227-56-37, 227-52-47

☎ sekr. /fax 32 219-31-77

e-mail psse.tychy@pis.gov.pl

<http://pssetychy.pis.gov.pl>

17/NS/HK.4567-7/06/18

Tychy, dnia 18.07.2018 r.

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

– woda przydatna do spożycia –

dot. sprawozdania z badań nr: 8404/ZL/18
Nr próbki: 6953/02/S/18
Data pobrania próbki: 27.06.2018 r.
Administrator: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.
43-227 Gilowice, ul. Józefa Lompy 19
Miejsce pobrania próbki: Basen Wola, ul. Pszczyńska 9
Rodzaj próbki: woda wodociągowa pochodzenia podziemnego
przeznaczona do spożycia przez ludzi

Próbka wody w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych **spełnia wymagania** określone dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Stwierdza się, w zakresie badanych parametrów, przydatność wody do spożycia przez ludzi

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Tychach,
Kierownik Sekcji Higieny Komunalnej
i Środowiska


mgr inż. Anna Makuch



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W TYCHACH**

ul. Budowlanych 131, 43 - 100 Tychy

☎ centr. 32 227-62-15, 227-56-37, 227-52-47

☎ sekr. /fax 32 219-31-77

e-mail psse.tychy@pis.gov.pl

<http://pssetychy.pis.gov.pl>

17/NS/HK.4567-7/06/18

Tychy, dnia 20.07.2018 r.

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

– woda przydatna do spożycia –

dot. sprawozdania z badań nr: 9010/ZL/18
Nr próbki: 6955/01/S/18
Data pobrania próbki: 27.06.2018 r.
Administrator: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.
43-227 Gilowice, ul. Józefa Lompy 19
Miejsce pobrania próbki: Liceum Ogólnokształcące
Gilowice, ul. Korfantego 38
Rodzaj próbki: woda wodociągowa pochodzenia podziemnego
przeznaczona do spożycia przez ludzi

Próbka wody w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych **spełnia wymagania** określone dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Stwierdza się, w zakresie badanych parametrów, przydatność wody do spożycia przez ludzi

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Tychach
Kierownik Sekcji Higieny Komunalnej
i Środowiska


mgr inż. Anna Makuch



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W TYCHACH

ul. Budowlanych 131, 43 - 100 Tychy

☎ centr. 32 227-62-15, 227-56-37, 227-52-47

☎ sekr./fax 32 219-31-77

e-mail psse.tychy@pis.gov.pl

<http://pssetychy.pis.gov.pl>

17/NS/HK.4567-7/05/2018

Tychy, dnia 25.06.2018 r.

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

dot. sprawozdania z badań nr: 7432/ZL/18
Nr próbki: 5041/01/S/18
Data pobrania próbki: 22.05.2018 r.
Administrator: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.
43-227 Gilowice, ul. Józefa Lompy 19
Miejsce pobrania próbki: SUW Gilowice – woda uzdatniona
Rodzaj próbki: woda wodociągowa pochodzenia podziemnego
przeznaczona do spożycia przez ludzi

W wyniku przeprowadzonych badań wody stwierdzono **przekroczoną zawartość sumy chloranów i chlorynów**, co narusza wymagania fizykochemiczne określone w tabeli 1 części D (lp. 4) załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W badanym zakresie wartości pozostałych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych spełniają wymagania określone dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Stwierdza się, w zakresie badanych parametrów, warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Tychach
Kierownik Sekcji Higieny Komunalnej
i Środowiska

mgr inż. Anna Makuch



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W TYCHACH**

ul. Budowlanych 131, 43 - 100 Tychy

☎ centr. 32 227-62-15, 227-56-37, 227-52-47

☎ sekr. /fax 32 219-31-77

e-mail psse.tychy@pis.gov.pl

http://pssetychy.pis.gov.pl

17/NS/HK.4567-7/05/2018

Tychy, dnia 06.06.2018 r.

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

- woda przydatna do spożycia -

dot. sprawozdania z badań nr: 6421/ZL/18
Nr próbki: 5053/01/S/18
Data pobrania próbki: 22.05.2018 r.
Administrator: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.
43-227 Gilowice, ul. Józefa Lompy 19
Miejsce pobrania próbki: SUW Wola
Rodzaj próbki: woda wodociągowa pochodzenia podziemnego
przeznaczona do spożycia przez ludzi

Próbka wody w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych **spełnia wymagania** określone dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Stwierdza się, w zakresie badanych parametrów przydatność wody do spożycia przez ludzi

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Tychach
Kierownik Sekcji Higieny Komunalnej
i Środowiska

mgr inż. Anna Makuch



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W TYCHACH

ul. Budowlanych 131, 43 - 100 Tychy

☎ centr. 32 227-62-15, 227-56-37, 227-52-47

☎ sekr. /fax 32 219-31-77

e-mail psse.tychy@pis.gov.pl

http://pssetychy.pis.gov.pl

17/NS/HK.4567-7/04/2018

Tychy, dnia 17.05.2018 r.

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

– woda przydatna do spożycia –

dot. sprawozdania z badań nr: 5300/ZL/18
Nr próbki: 3972/01/S/18
Data pobrania próbki: 25.04.2018 r.
Administrator: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.
43-227 Gilowice, ul. Józefa Lompy 19
Miejsce pobrania próbki: Basen Wola ul. Pszczyńska 9
Rodzaj próbki: woda wodociągowa pochodzenia podziemnego
przeznaczona do spożycia do ludzi

Próbka wody w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych **spełnia wymagania** określone dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Stwierdza się, w zakresie badanych parametrów przydatność wody do spożycia przez ludzi

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Tychach
Kierownik Sekcji Higieny Komunalnej
i Środowiska

mgr inż. Anna Makuch



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W TYCHACH

ul. Budowlanych 131, 43 - 100 Tychy

☎ centr. 32 227-62-15, 227-56-37, 227-52-47

☎ sekr. /fax 32 219-31-77

e-mail psse.tychy@pis.gov.pl

http://pssetychy.pis.gov.pl

17/NS/HK.4567-1/04/2018

Tychy, dnia 14.05.2018 r.

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

- woda przydatna do spożycia -

dot. sprawozdania z badań nr: 697/04/18/Gce

Nr próbki: 697/04/18/Mied1/Gce

Data pobrania próbki: 26.04.2018 r.

Miejsce pobrania próbki: **Góra Miedzna**

Studnia wodomierzowa
Mied1

Rodzaj próbki: woda wodociągowa pochodzenia powierzchniowego przeznaczona do spożycia przez ludzi

Próbka wody w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych **spełnia wymagania** określone dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Stwierdza się, w zakresie badanych parametrów przydatność wody do spożycia przez ludzi

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Tychach
Kierownik Sekcji Higieny Komunalnej
i Środowiska


mgr inż. Anna Makuch